




**OZNACZENIA:**




- Informacja o wykonaniu odejścia (trójnik na poziomej rurze CWU i Cyrkulacji) i włączenie do istniejących rur pionu CWU i Cyrkulacji. Podano numer podejścia do pionu CWU oraz kolejno średnicę ciepłej wody, a następnie średnicę cyrkulacji.



- Informacja o średnicach rurociągów.  
Średnica rury Ciepłej wody na górze.  
Średnica rury cyrkulacyjnej na dole



- Projektowane poziomy instalacji ciepłej wody zasilające istniejące pionu ciepłej wody użytkowej. Rury z tworzywa sztucznego w systemie PP łączone na zgrzewanie.



- Projektowane poziomy instalacji wody cyrkulacyjnej zasilające istniejące pionu cyrkulacji. Rury z tworzywa sztucznego w systemie PP łączone na zgrzewanie.

**UWAGA:**

Projektowane rurociągi poziome zasilające istniejące pionu wody użytkowej wykonane w systemie rur z tworzywa sztucznego. Izolowane termicznie otulinami z pianki PE o grubości jak średnica rury. Rurociągi w izolacji prowadzone pod stropem piwnicy wieszak na stalowych uchwytych mocowanych do stropu. System zastosowanych rur z dopuszczeniem (deklaracją) do zastosowań dla wody pitnej wraz z atestem higienicznym. Przejścia rur przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w systemie odporności ogniowej EI120. Na podejściach pod pionu montować zawory odcinające DN jak rura. Na podejściach rur cyrkulacji montować zawory termostatyczne regulacyjne utrzymujące zadana temperaturę wody cyrkulacyjnej.

"PRO-INSTALKAN" Bartłomiej Bieniarz Projekty sanit.w budownictwie, Audyty tel. 889316656 ul. Dziewanny 21, 44-100 Gliwice		
Rodzaj dokumentacji:	RZUT PIWNIC BUDYNKÓW "A","B","C"	SKALA
Obiekt:	INSTALACJA POZIOMÓW ZASILAJĄCYCH PIONY CWU	1-200
Adres:	UL.PIASTOWSKA 64, DZ.NR 2601/127 OBREB PRUDNIK	Nr. Rys.:
Inwestor:	PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O.O. UL. SZPITALNA 14, 48-200 PRUDNIK	4
Projektant:	mgr inż. Józef Bieniarz upr. 110/91/OP	2017-07-24
Astystent projektanta:	mgr inż. Bartłomiej Bieniarz	Sprawdz: ---